

標 單

業 主：圓山大飯店

工程名稱：松鶴廚四門立式冷藏冰箱更換工程

113年 月 日

項次	品 名 / 規 格	數 量	單 位	單 價	複 價	備 註
壹	立式四門冷藏冰箱/118*80*200cm 規格內容如下： 壓縮機採用丹佛斯SC15G/電壓單項220V 漏電斷路器/高低壓開關/電磁接觸器 電腦溫度顯示控制器 冷卻系統採用水冷式 箱體內置不銹鋼層架 冷媒系統R134/乾燥劑(視窗/電磁閥) Y型過濾器移至易於檢修的位置 保固二年	2	台			
貳	機房分離式現場組合安裝	2	台			夜間施工
參	舊設備分解移除過吧台(廢棄物清運費)	1	式			夜間施工
肆	現場移除周邊開水機、廚櫃、工作台 完工後需再回復原狀態	1	式			夜間施工
				合計		
陸	營業稅5%					
				總計		

總 計：新台幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整

- 附註：1. 施工時如有破損原有設備，需原樣復原。
2. 本工程採責任施工，承商應於報價前對圖說、文件及現場實際瞭解，如有任何疑問，應於開標前提出討論或修正，本項工程標單數量、項目僅供參考，承商依圖說及現場自行調整報價，得標後不得追加任何費用，此案要求**夜間施工及設備保固二年**。
3. 工程廢棄物需當日清運，載離本店。
4. 本項工程如有未盡事宜，協調工程暨勞工安全衛生部門依慣例圓滿完成。

廠 商：
地 址：
電 話：
負 責 人：